

安全评价项目网上公开表

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东云浮新兴桥东加油站安全现状评价 | 报告提交时间 | 2021年4月23日 |
| 现场勘查人员 | 罗欣然、熊昆 | 现场勘查时间 | 2021年3月10日 |
| 现场勘察主要任务 | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题 | | |
| 项目组长 | 罗欣然 | 项目组成员 | 熊昆、田成林、林文海、肖云玲 |
| 报告编制人 | 罗欣然、熊昆 | 报告审核人 | 赵飞云 |
| 技术负责人 | 罗伟雄 | 过程控制负责人 | 李福春 |
| 项目简介 | | | |
| <p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮新兴桥东加油站位于广东省新兴县城顶村洞，占地面积 1215.0 m²，成立于 2000 年 12 月 05 日，经云浮市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91445321727040409A。该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2019]0048），有效期 2018 年 5 月 22 日至 2021 年 5 月 21 日，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个、柴油罐 30m³×1 个）***。现即将到期，须办理延期换证。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮新兴桥东加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014 版）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p> | | | |

现场勘察影像：

