

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳创富加油加气站增加充电桩项目安全现状评价	报告提交时间	2023 年 10 月 26 日
现场勘查人员	劳业来	现场勘查时间	2023 年 10 月 17 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、赵飞云	报告审核人	罗欣然
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站营业场所位于深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区同富工业区加油站 101，使用权面积 2999.91 m<sup>2</sup>，成立日期：2013 年 02 月 20 日，经深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300062712441D，负责人：辛鹏飞，类型：分公司，现有工作人员 8 人，主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的生产安全事故应急预案。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕165 号），有效期限：2022 年 01 月 30 日至 2025 年 01 月 29 日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：汽油罐 40m<sup>3</sup>×2 个，柴油罐 40m<sup>3</sup>×2 个）***。</p> <p>该加油站主要构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等。主要储存设施包括 4 个埋地卧式储罐，分别为 40m<sup>3</sup> 的 92#汽油罐 1 个，40m<sup>3</sup> 的 95#汽油罐 1 个，40m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐 1 个，40m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐 1 个（已停用），柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 V=（40+40+20）m<sup>3</sup> =100m<sup>3</sup>。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总容积 90&lt;V≤150m<sup>3</sup>，单罐容积：≤50m<sup>3</sup>”故该加油站为二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳创富加油加气站在增加充电桩后，其安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021 年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 591 号，第 645 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）等相关法律法规和标准规范的要求，具备安全条件和安全生产条件。</p>			

# 中国石化销售股份有限公司广东深圳创富加油加气站现场照片

