

安全评价项目网上公开表

项目名称	恩平加德士石油产品有限公司君堂加油站安全现状评价	报告提交时间	2023 年 12 月 21 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 9 月 19 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>恩平加德士石油产品有限公司君堂加油站（以下简称“该加油站”）位于恩平市君堂镇广湛公路西园路段，成立于 2004 年 04 月 30 日，经江门市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914407007629041106，负责人：郑华文，企业类型：分公司，经营范围：零售汽油、柴油、润滑油；便利店（零售预包装食品、书报刊、保健食品、酒类及日用百货）。（凭有效许可证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■。</p> <p>该加油站持有《危险化学品经营许可证》（江 WH 经[2018]Gb062 II 2），有效期 2021 年 01 月 29 日至 2024 年 01 月 28 日，许可经营范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个，汽油罐 20m³×1 个，柴油罐 20m³×1 个）。该加油站《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p> <p>该加油站主要构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等。主要储存设施包括 4 个埋地卧式储罐，分别为：1 个 30m³ 的 92#汽油储罐，1 个 30m³ 的 95#汽油储罐，1 个 20m³ 的 98#汽油储罐，1 个 20m³ 的 0#柴油储罐，柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站储罐总容积 V=（20/2+30*2+20）m³ =90m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容 V≤90m³，汽油罐单罐容积≤30m³，柴油罐单罐容积≤50m³，为三级加油站”的规定，该加油站符合三级加油站的规定。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>恩平加德士石油产品有限公司君堂加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

恩平加德士石油产品有限公司君堂加油站现场勘察影像：

