

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东新会大泽沿江加油站安全现状评价	报告提交时间	2024 年 4 月 12 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2024 年 3 月 5 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
1、项目情况 中国石油天然气股份有限公司广东新会大泽沿江加油站位于江门市新会区大泽沿江管理区，成立于 2001 年 11 月 05 日；负责人：胡梅；主要经营石油成品油中的汽油、柴油等产品。沿江加油站已在江门市新会区工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：914407057331123099。 该加油站持有江门市新会区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（江 WH 经[2017]Cb043 II 2III2），该加油站变更了营业执照负责人后，于 2023 年 07 月 12 日变更了《危险化学品经营许可证》，有效期为 2021 年 04 月 19 日至 2024 年 04 月 18 日，经营方式：带有储存设施经营（加油站），许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个，柴油罐 30m³×1 个）。 该加油站成品油零售经营批准证书由江门市发展和改革局签发，证书号：油零售证书第 44J30259 号，有效期限：2020 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日。 沿江加油站设有埋地油罐区，共有 3 个埋地卧式油罐，其中汽油罐 30m³×2 个，柴油罐 30m³×1 个。加油罩棚设加油机 4 台，其中一台加油机（加油枪为 2 支）停用，在用 3 台加油机，共配加油枪 6 支。根据现行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对汽车加油站等级划分标准，沿江加油站现为三级加油站（V=30m³×1/2×1+30m³×2=75m³，柴油折半计算）。该加油站设有汽油的卸油和加油油气回收系统，并安装有高液位报警器。 2、项目评价结论 中国石油天然气股份有限公司广东新会大泽沿江加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。			

大泽沿江加油站现场勘察影像：

