

安全评价项目网上公开表

项目名称	河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站安全现状评价	报告提交时间	2025 年 6 月 3 日
现场勘查人员	劳业来、谢诗恒	现场勘查时间	2025 年 5 月 14 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	谢诗恒、田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、谢诗恒	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
1、项目情况 河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站位于河源市和平县阳明镇丰道村斯吉围（和璜公路与和平大道交叉口）；申请人已成功申报“河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站”的名称，保留期至 2025 年 6 月 20 号，名称所属主体住所在广东省河源市和平县，名称所属行业代码为：5265，于 2025 年 4 月 21 号取得《企业名称保留告知书》（流水号：44160012500017007）。 因河源市交投中油能源投资有限公司与中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司签订了租赁合同，由分公司河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站负责经营，和平加油站除了经营方式发生了变化，其余的设备设施，建构筑物等均未发生变化，与中国石油天然气股份有限公司广东河源和平加油站实为同一家加油站。和平加油站无法对加油站原有的消防验收意见书进行更名，也无法重新办理立项、规划等有关手续，无法提供与“河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站”名称一致的消防验收意见书及有关立项、规划的材料。 为了合法依规经营加油站，现已申请注销中国石油天然气股份有限公司广东河源和平加油站现有的危险化学品经营许可证，并以河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站的名义申请办理《危险化学品经营许可证》。 该加油站占地面积为 1943m²，该加油站主要建构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）、卸油区和站房。埋地罐区设在该加油站站房北面，内含 4 个埋地卧式储罐，分别为 2 个 30m³ 的 92#汽油罐，1 个 30m³ 的 95#汽油罐，1 个 30m³ 的 0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为 105m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定，该加油站属于二级加油站。该加油站配备卸油油气回收系统和加油油气回收系统。 2、项目评价结论 河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合新领危险化学品经营许可证的安全条件。			

河源市交投中油能源投资有限公司和平加油站现场勘察影像：

