

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳宝宏盛加油站油罐油品调整改造工程安全评价	报告提交时间	2025年10月22日
现场勘查人员	王凤娟、罗欣然	现场勘查时间	2025年09月25日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	王凤娟	项目组成员	罗欣然、赵飞云、劳业来、林文海、范长德
报告编制人	王凤娟、罗欣然	报告审核人	谢诗恒
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
(1) 项目情况			
中国石化销售股份有限公司广东深圳宝宏盛加油站（以下简称“宝宏盛加油站”或“该加油站”）成立日期：2003年08月11日，取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403007525462686），类型：分公司，负责人：张松松，营业场所：深圳市宝安区石岩镇上屋村钻石山地段。该加油站持有由深圳市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第44B039号），批准经营范围和方式为：汽油、柴油、煤油零售业务，有效期：2021年8月16日至2026年8月15日。			
该加油站于2025年01月23日取得由深圳市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字[2025]16号），有效期限：2025年05月17日至2028年05月16日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：汽油罐30m ³ ×2个，柴油罐40m ³ ×2个，加油机6台）。			
宝宏盛加油站本次改造内容如下：			
加油站现为二级加油站，埋地油罐区现有4个埋地油罐，设有2个30m ³ 汽油罐，2个40m ³ 柴油罐（其中1个内部停用）。该项目为油罐油品调整改造工程，本次改造拟将目前加油站内部停用的1个40m ³ 柴油罐进行清空置换，改为用于存储汽油，改造不涉及储罐变更、工艺管道变动，沿用加油站原有储罐、工艺管道、加油机，改造后仍为二级加油站。。			
(2) 项目评价结论			
综上所述，中国石化销售股份有限公司广东深圳宝宏盛加油站油罐油品调整改造工程符合国家、地方相关安全法律法规和规范的要求。建设单位在项目的设计、施工中应落实本报告提出的安全对策措施，保证安全设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。通过落实该改造项目拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议，中国石化销售股份有限公司广东深圳宝宏盛加油站油罐油品调整改造工程的危险、有害因素的危险程度可降至可接受的水平。			

中国石化销售股份有限公司广东深圳宝宏盛加油站油罐油品调整改造工程
安全评价报告现场勘查照片

