

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东江门址山油库分公司安全现状评价	报告提交时间	2025年9月11日
现场勘查人员	劳业来、申长秀	现场勘查时间	2025年7月24日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	申长秀、田成林、范长德、李福春
报告编制人	劳业来、申长秀	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
(1) 项目情况 中国石化销售股份有限公司广东江门址山油库分公司储存设施包括3个2000m ³ 汽油内浮顶储罐(T101、T102、T104)、1个1800m ³ 柴油内浮顶储罐(T103)和2个3000m ³ 柴油拱顶储罐(T105、T106)。根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)第3.0.1，该油库计算总容量为9900m ³ (柴油罐折半计入)，属于四级油库。址山油库取得江门市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》(证书编号:44070013202500047)，许可范围：汽油6000立方米、柴油7800立方米，贮罐总数：6个；贮罐总罐容：9900m ³ (柴油折半)，有效期限：2022年11月3日至2025年11月2日。 址山油库危险化学品经营许可证现即将到期，根据《危险化学品经营许可证管理办法》(2012年7月17日国家安全监管总局令第55号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)，址山油库需进行危险化学品经营许可证延期换证申请。			
(2) 项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东江门址山油库分公司危险化学品经营(储存经营)条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令[2012]第55号，国家安全监管总局令[2015]第79号修订)的要求，安全现状符合国家有关法律、法规和标准要求，满足申请《危险化学品经营许可证》的安全条件。			

中国石化销售股份有限公司广东江门址山油库分公司现场勘察影像：

