

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东阳江市海陵试验区油库分公司 危险化学品重大危险源安全评估	报告提交时间	2025年09月25日
现场勘查人员	赵飞云、邵毅权	现场勘查时间	2025年7月31日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	邵毅权、李福春、劳业来、范长德
报告编制人	赵飞云、邵毅权	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
(1) 项目情况			
中国石化销售股份有限公司广东阳江市海陵试验区油库分公司（以下简称“闸坡油库”）成立于2022年5月18日，位于阳江市闸坡镇洲仔（办公楼），统一社会信用代码：91441700MABN61JP9Y，负责人为黄碧荣，经营范围为许可项目:危险化学品仓储；港口经营。			
闸坡油库已取得阳江市交通运输局核发的《中华人民共和国港口经营许可证》，证书编号：（粤阳）港经证（0005）号，有效期：2025年3月13日至2028年3月12日，为船舶提供码头设施：从事货物装卸、仓储业务，港口危险货物作业附证事项：M001、C001、C002、C003、C004、C005，具体详见附件。			
闸坡油库的占地面积为33499.5平方米，设有3000吨级码头1座，用于汽油、柴油装卸，油品以水运入库，油品的出库方式有水运、公路两种，年吞吐量20万吨左右，储罐区设有7个成品油储罐，其中YG106、YG107号储罐目前已停用，相关管线已切断。闸坡油库目前在用罐为YG101-YG105号储罐，汽油储罐3个（2000m ³ ×2个，3000m ³ ×1个，总容量是7000m ³ ），柴油储罐2个（2000m ³ ×2个，总容量是4000m ³ ），总罐容为9000m ³ （柴油折半），依据《石油库设计规范》(GB50074-2014)第3.0.1条，闸坡油库属于四级石油库，依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，闸坡油库储罐区构成二级危险化学品重大危险源，于2022年10月20日在阳江市交通运输局进行备案登记，有效期至2025年10月20日。			
(2) 项目评价结论			
中国石化销售股份有限公司广东阳江市海陵试验区油库分公司危险化学品重大危险源所采取的重大危险源管理措施、技术措施和监控措施符合《港口危险货物重大危险源监督管理办法》(交水规〔2021〕6号，2021年10月27日施行)和“关于印发《广东省安全生产监督管理局关于〈危险化学品重大危险源监督管理暂行规定〉的实施细则》的通知”(粤安监〔2013〕17号)的要求，该油库危险化学品重大危险源安全可控，其风险程度可以接受，具备安全生产条件。			

中国石化销售股份有限公司广东阳江市海陵试验区油库分公司现场勘察影像：

