

## 安全评价项目网上公开表

|   |  |         |                 |
|---|--|---------|-----------------|
| 项目名称  | 仁化县城口镇城兴加油站（普通合伙）安全现状评价                              | 报告提交时间  | 2025年7月21日      |
| 现场勘查人员  | 劳业来、谢诗恒  | 现场勘查时间  | 2025年6月5日       |
| 现场勘察主要任务  | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题 |         |                 |
| 项目组长  | 劳业来  | 项目组成员   | 谢诗恒、田成林、范长德、李福春 |
| 报告编制人   | 劳业来、谢诗恒  | 报告审核人   | 赵飞云             |
| 技术负责人   | 罗伟雄  | 过程控制负责人 | 罗欣然             |
| 项目简介  |  |         |                 |
| <b>(1) 项目情况</b>   |  |         |                 |
| <p>仁化县城口镇城兴加油站（普通合伙）（以下简称“该加油站”）位于仁化县城口镇城群村盐街村小组（下村屋脊），成立日期：2007年12月26日，经仁化县市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440224669866674E，法定代表人：钟显财，类型：普通合伙企业。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤韶危化经字〔2022〕000054），有效期限：2022年08月09日至2025年08月08日，许可范围：汽油、柴油（三级站，其中：25m<sup>3</sup>汽油罐1个，20m<sup>3</sup>汽油罐1个，50m<sup>3</sup>柴油罐1个）***。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p> |  |         |                 |
| <p>该加油站设置有3个埋地卧式储罐，其中包括25m<sup>3</sup>的92#汽油罐1个，20m<sup>3</sup>的95#汽油罐1个，50m<sup>3</sup>的0#柴油罐1个，设置有4台4枪加油机，合计16支加油枪，油罐总容积70m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属三级加油站。</p>  |  |         |                 |
| <b>(2) 项目评价结论</b>   |  |         |                 |
| <p>仁化县城口镇城兴加油站（普通合伙）的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>  |  |         |                 |

## 仁化县城口镇城兴加油站（普通合伙）现场照片

