

安全评价项目网上公开表

项目名称	广州市亨顺加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2025年10月31日
现场勘查人员	劳业来、谢诗恒	现场勘查时间	2025年08月07日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	谢诗恒、赵飞云、范长德、李福春
报告编制人	劳业来、谢诗恒	报告审核人	申长秀
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

广州市亨顺加油站有限公司（以下简称“该加油站”）位于广州市南沙区东涌村市南公路石基村路段，成立日期：2004年03月11日，经广州南沙经济技术开发区行政审批局注册登记，统一社会信用代码：914401017594119643，法定代表人：许天海，类型：有限责任公司（自然人独资）。广州市亨顺加油站土地权属于广州市亨顺加油站有限公司。该加油站2019年进行了双层管道改造工程，该加油站已组织相关专家进行安全验收，并上次申请经营许可证时已备案相关政府部门。该加油站持有广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤穗WH应急证字[2022]0163（10）），有效期限：2022年11月21日至2025年11月20日，许可范围：汽油、柴油。（备注：二级加油站；汽油罐30m³×3个，柴油罐50m³×1个，4台加油机。）（混凝土浇封）（注：此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请）。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。

该加油站设置有4个储罐，其中埋地汽油罐50m³的0#柴油罐1个、30m³的95#汽油罐1个、30m³的92#汽油罐1个、30m³的92#汽油罐1个，设置有4台6枪加油机，合计24支加油枪，油罐总容积115m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。

(2) 项目评价结论

广州市亨顺加油站有限公司的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证件的条件。

广州市亨顺加油站有限公司现场照片

