

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司鼎湖山服务区北区加油站安全现状评价	报告提交时间	2025 年 12 月 23 日
现场勘查人员	王凤娟、劳业来	现场勘查时间	2025 年 09 月 17 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	王凤娟	项目组成员	劳业来、赵飞云、李福春、范长德
报告编制人	王凤娟、劳业来	报告审核人	谢诗恒
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 广东通驿高速公路服务区有限公司鼎湖山服务区北区加油站（以下简称“该加油站”）位于肇庆市鼎湖区莲花镇富廊村广佛肇高速公路鼎湖山服务区北区服务楼左侧，成立日期：2016 年 10 月 28 日，经肇庆市鼎湖区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441203MA4UWYRQ34，负责人：陈亮，类型：其他有限责任公司分公司。该加油站于 2024 年 1 月 26 日办理危险化学品经营许可证变更，法定代表人由戚俊变更为陈亮，并持有《危险化学品经营许可证》（肇鼎危化经字〔2024〕000001 号），有效期限 2022 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日，许可范围：汽油（1630），柴油（1674）（备注：二级加油站，其中汽油罐 40m³×2 个、20m³×1 个；柴油罐 50m³×2 个）***。 该加油站在用 5 个埋地卧式储罐，分别为 50m³ 的 0#柴油罐 2 个，40m³ 的 92#汽油罐，40m³ 的 95#汽油罐，20m³ 的 98#汽油罐，设置有 3 台 4 枪加油机、1 台 2 枪加油机、2 台 6 枪加油机，合计 26 支加油枪，油罐总容积 150m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级级加油站。 （2）项目评价结论 广东通驿高速公路服务区有限公司鼎湖山服务区北区加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律法规、标准的要求，具备危险化学品安全经营条件。			

广东通驿高速公路服务区有限公司

鼎湖山服务区北区加油站现场照片

