

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东东莞黄江黄牛埔加油站安全现状评价	报告提交时间	2025年12月24日
现场勘查人员	张建华、谢诗恒	现场勘查时间	2025年11月06日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	张建华	项目组成员	谢诗恒、赵飞云、劳业来、李福春、范长德
报告编制人	张建华、谢诗恒	报告审核人	申长秀
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东东莞黄江黄牛埔加油站（以下简称“该加油站”），曾用名“东莞市黄江黄牛埔加油站”、“中国石油化工股份有限公司广东东莞黄江黄牛埔加油站”。该加油站成立于 2003 年 07 月 30 日，经东莞市市场监督管理局注册登记，经营场所：广东省东莞市黄江镇公常路 328 号 101 室，统一社会信用代码：914419007556248237，负责人：江泽彬，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。</p>			
<p>该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44S10002 号），有效期至 2026 年 01 月 12 日，该加油站于 2023 年 01 月 13 日取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2023〕000007 号），经营方式：带有储存设施经营***，有效期 2023 年 01 月 13 日至 2026 年 01 月 12 日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐 30m³×3 个，柴油罐 30m³×1 个）***（此证仅在经营（生产）场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，请在有效期满三个月前提出延期申请）。现即将到期，按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的规定，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p>			
<p>该加油站设置有 4 个埋地卧式储罐，其中包括 30m³ 的 92# 汽油罐 1 个，30m³ 的 95# 汽油罐 1 个，30m³ 的 98# 汽油罐 1 个，30m³ 的 0# 柴油罐 1 个，设置有共设 6 台 6 枪加油机（其中靠近站区西侧围墙的 2 台加油机停用），共 36 支加油枪（停用 12 支），油罐总容积 105m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级加油站。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东东莞黄江黄牛埔加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《电动汽车充电站设计标准》（GB/T 50966-2024）等法律、法规、规章及标准的相关要求，符合换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东东莞黄江黄牛埔加油站现场照片

