

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司广州番禺榄捷加油站安全现状评价	报告提交时间	2025年12月23日
现场勘查人员	王凤娟、谢诗恒	现场勘查时间	2025年10月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	王凤娟	项目组成员	谢诗恒、赵飞云、劳业来、李福春、范长德
报告编制人	王凤娟、谢诗恒	报告审核人	申长秀
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

中油碧辟石油有限公司广州番禺榄捷加油站（以下简称“该加油站”）位于广州市南沙区榄核镇民生路76号，成立日期：2005年05月09日，经广州南沙经济技术开发区行政审批局注册登记，统一社会信用代码：91440101775654632X，法定代表人：许天海，类型：分公司。

该加油站房地产权属于中油碧辟石油有限公司。该加油站于2019年进行了双层罐和双层管道改造工程，该加油站原为三级站，设有一座总容积为45立方米的储罐区，包括2个10立方米汽油罐、1个15立方米汽油罐及2个10立方米柴油罐。本次改造工程将原来的单层储罐全部更换为SF双层埋地储罐并根据埋地油罐位置重新安装双层管道。改造后，罐区设有2个20立方米汽油罐、1个30立方米汽油罐及1个30立方米柴油罐。经核算，其油罐总容积为85立方米，改造后仍为三级加油站。该加油站已组织相关专家对SF双层埋地储罐和双层管道改造工程进行安全验收，2019年申请经营许可证时已在相关政府部门备案。

该加油站持有广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤穗WH应急证字[2022]0229(10)），有效期限：2023年1月7日至2026年1月6日，许可范围：汽油、柴油。（备注：三级加油站，汽油罐20m³×2个，汽油罐30m³×1个，柴油罐30m³×1个，3台加油机。）（SF双层罐）（注：此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请）。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。

该加油站在用埋地卧式储罐4个，分别为30m³的0#柴油罐1个、30m³的92#汽油罐1个、20m³的95#汽油罐1个、20m³的98#汽油罐1个，设置有3台6枪加油机，合计18支加油枪，油罐总容积85m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属三级级加油站。

(2) 项目评价结论

中油碧辟石油有限公司广州番禺榄捷加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。

中油碧辟石油有限公司广州番禺榄捷加油站现场照片

