

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳荔园北加油站安全现状评价	报告提交时间	2026年1月26日
现场勘查人员	尹术才、赵飞云	现场勘查时间	2026年1月9日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平面布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	尹术才	项目组成员	赵飞云、邵毅权、劳业来、陈锋、范长德
报告编制人	尹术才、赵飞云	报告审核人	谢诗恒
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

1、项目情况

中国石化销售股份有限公司广东深圳荔园北加油站位于深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道与南海大道东南角中国石化荔园北加油站，成立于2025年10月24日；负责人：李盛；登记机关：深圳市市场监督管理局；统一社会信用代码为91440300MAG1EXWW9W；类型：外商投资企业其他分支机构。

该加油站于2024年8月23日取得深圳市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（深危化项目安条备字[2024]8号），并于2024年9月30日取得深圳市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（深危化项目安设审字[2024]5号）。该加油站于2023年08月31日取得深圳市规划和自然资源局南山管理局核发的《建设用地规划许可证》（地字第4403052023YG0005341号）和在2024年10月30日已取得深圳市规划和自然资源局南山管理局核发的《建设工程规划许可证》（建字第4403052024GG0126426号）。

该加油站占地面积为1657.8m²，该加油站主要建构物包括罩棚（加油亭）、站房、埋地油罐区（位于罩棚地下）等。埋地油罐区布置在罩棚下，埋地油罐区设有4个SF双层埋地油罐，其中汽油储罐3个（3×30m³），柴油储罐1个（1×30m³）；埋地油罐（人孔井采用加油站车道下专用的密闭井盖和井座）设置在加油机的中间行车道地下。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中3.0.9关于加油站等级划分的规定，“总容积：90m³<V≤150m³，单罐容积≤50m³”故该加油站为二级加油站。该加油站汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，汽油通气管沿罩棚东北角支柱向上敷设，柴油通气管沿罩棚西北角支柱向上敷设，通气管管口高出罩棚2m以上。通气管公称直径50mm，管口设置阻火器，此外汽油通气管还加装呼吸阀。

2、项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东深圳荔园北加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备新领危险化学品经营许可证的条件。

中国石化销售股份有限公司广东深圳荔园北加油站现场勘察影像：

