

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	深圳市海龙珠加油站有限公司双层罐改造工程安全评价	报告提交时间	2026年04月03日
现场勘查人员	张建华、谢诗恒	现场勘查时间	2026年01月30日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	张建华	项目组成员	谢诗恒、赵飞云、劳业来、李福春、范长德
报告编制人	张建华、谢诗恒	报告审核人	王凤娟
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>深圳市海龙珠加油站有限公司位于深圳市南山区沙河西路西丽幼儿园南，成立于1997年06月18日；负责人：李政忠；统一社会信用代码为91440300279350832G；该加油站持有2024年11月25日深圳市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字（2024）206号），有效期为2024年12月23日至2027年12月22日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油。备注：汽油罐20m<sup>3</sup>×2个，柴油罐20m<sup>3</sup>×2个，加油机4台。（此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）</p> <p>该加油站占地面积为1200m<sup>2</sup>，该加油站主要构筑物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于罩棚北侧，油罐均埋地卧式敷设。拟设有4个埋地油罐，其中25m<sup>3</sup>的92#汽油罐1个，25m<sup>3</sup>的95#汽油罐1个，20m<sup>3</sup>的98#汽油罐1个，25m<sup>3</sup>的0#柴油罐1个，柴油折半后算出总罐容为82.5m<sup>3</sup>，属于三级加油站。</p>			
<p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>深圳市海龙珠加油站有限公司双层罐改造工程符合国家、地方相关安全法律法规和规范的要求。建设单位在项目的设计、施工中应落实本报告提出的安全对策措施，保证安全设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。通过落实该改造项目拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议，深圳市海龙珠加油站有限公司双层罐改造工程的危险、有害因素的危险程度可降至可接受的水平。</p>			

深圳市海龙珠加油站有限公司  
现场勘察影像：

