

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳黎光东加油加气站安全现状评价	报告提交时间	2026年3月18日
现场勘查人员	张建华、谢诗恒	现场勘查时间	2026年1月30日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式记录加油站油罐改造设备设施等方面存在的问题		
项目组长	张建华	项目组成员	谢诗恒、赵飞云、劳业来、林文海、范长德
报告编制人	张建华、谢诗恒	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
1、项目情况 <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳黎光东加油加气站（以下简称“该加油站”）位于深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1310号梅观高速公路与莞深高速公路交汇处；成立日期：2016年11月28日；登记机关：深圳市市场监督管理局；统一社会信用代码：91440300MA5DPQX0P；负责人：刘海彤；类型：分公司。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕265号）；有效期限：2023年06月14日至2026年06月13日；许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：汽油罐30m³×3个，柴油罐30m³×2个，加油机4台）***。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p>			
2、项目评价结论 <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳黎光东加油加气站除油罐卸油采取防满溢措施和加油管道符合原《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2002，2006年版）以及汽油罐卸油油气回收主管符合原规范《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014年版）的要求以外，中国石化销售股份有限公司广东深圳黎光东加油加气站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深圳黎光东加油加气站现场照片

