

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东江门杜阮北加油站安全现状评价	报告提交时间	2025年08月03日
现场勘查人员	罗欣然、田成林	现场勘查时间	2025年03月19日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	田成林、劳业来、熊昆、林文海
报告编制人	罗欣然、田成林	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东江门杜阮北加油站位于江门市蓬江区杜阮北二路4号（即江门市蓬江区杜阮镇松园村李磨塘（土名）地段）站房及加油棚，成立于2013年09月18日；法定代表人：胡梅；统一社会信用代码为91440703077932818C；经营范围：危险化学品经营（带有储存设施经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>该加油站持有2022年08月04日江门市蓬江区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（江WH经[2017]Ab007II6III1），有效期为2022年08月04日至2025年08月03日，经营方式：带有储存设施经营，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）。备注：三级加油站，其中汽油罐30m³×2个，柴油罐30m³×2个。（此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）</p> <p>该加油站占地面积为2176.70m²，该加油站主要构筑物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于罩棚的西侧，油罐均埋地卧式敷设。设有4个埋地油罐，其中30m³的92#汽油罐1个，30m³的95#汽油罐1个，30m³的0#柴油罐2个，柴油折半后算出总罐容为90m³，属于三级加油站。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东江门杜阮北加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

现场勘察影像：

