

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳岗源加油站安全现状评价	报告提交时间	2026 年 04 月 28 日
现场勘查人员	王凤娟、罗欣然	现场勘查时间	2026 年 04 月 20 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	王凤娟	项目组成员	罗欣然、李福春、赵飞云、劳业来、何赞勇
报告编制人	王凤娟、罗欣然	报告审核人	邵毅权
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	谢诗恒
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳岗源加油站（以下简称“该加油站”）位于深圳市龙岗区龙岗中心城爱南路 151 号，成立日期：2005 年 02 月 28 日，经深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300771629309F；负责人：李惜珍；类型：分公司。</p> <p>该加油站持有《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕285 号），有效期限：2023 年 08 月 10 日至 2026 年 08 月 09 日；许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：汽油罐 30m<sup>3</sup>×3 个，柴油罐 30m<sup>3</sup>×2 个，加油机 6 台）***。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p> <p>该加油站主要在用埋地卧式储罐 5 个，分别为 30m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐 2 个，30m<sup>3</sup> 的 95#汽油罐 1 个，30m<sup>3</sup> 的 92#汽油罐 1 个，30m<sup>3</sup> 的 98#汽油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 <math>V = (15 + 15 + 30 + 30 + 30) \text{ m}^3 = 120 \text{ m}^3</math>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳岗源加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深圳岗源加油站现场照片

