

安全评价项目网上公开表

项目名称	珠海市中南加华加油站有限公司九洲港加油站安全现状评价	报告提交时间	2025 年 12 月 03 日
现场勘查人员	姚金旺、林文海	现场勘查时间	2025 年 10 月 16 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	姚金旺	项目组成员	林文海、崔贞雄、范长德、罗欣然、劳业来
报告编制人	姚金旺、林文海	报告审核人	申长秀
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
（1）项目情况 珠海市中南加华加油站有限公司九洲港加油站位于珠海市情侣南路 505 号，成立于 2012 年 05 月 18 日，统一社会信用代码为 91440400597421528J，企业类型属于分公司，负责人为周国祥，加油站主要负责人为甘剑雄。目前该加油站主要从事汽油零售经营。该加油站占地面积 3867 m²，目前设有 4 个卧式直埋 SF 双层储罐，分别为 3 个 22.5m³ 的汽油罐、1 个 22.4m³ 汽油罐（罐内分隔为 2 个 11.2m³ 的汽油隔舱），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条加油站的等级划分规定，该加油站油罐总容积为 89.9m³，属于三级加油站。该加油站的危险化学品经营许可证上次发证时间为 2022 年 12 月 15 日，其危险化学品经营许可证编号为：粤珠危化安经[2022]YC0048 号，有效期至 2025 年 12 月 14 日。根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，总局令第 79 号修正）第十八条的要求，该加油站危险化学品经营许可证即将到期，现申请危险化学品经营许可证延期换证。 （2）项目评价结论 珠海市中南加华加油站有限公司九洲港加油站的安全生产条件符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修正）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监管总局令第 55 号，国家安全生产监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等现行法律法规、标准规范的要求。			

珠海市中南加华加油站有限公司九洲港加油站现场勘察影像：

