

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东江门江睦南加油站安全现状评价	报告提交时间	2024 年 07 月 18 日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2024 年 06 月 11 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
1、项目情况 中国石油天然气股份有限公司广东江门江睦南加油站（以下简称“江睦南加油站”）住所：江门市江海区外海江睦路 106 号，成立日期：2006 年 10 月 12 日，在江门市江海区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440704794622353L，负责人：胡梅，类型：其他股份有限公司分公司（上市、国有控股）。 江睦南加油站持有《危险化学品经营许可证》（江 WH 经（2015）Bb014 II 2III1），有效期 2021 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日，许可经营范围：汽油（1630）、柴油（闭杯闪点≤60° C）（1674），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），江睦南加油站为三级加油站（其中汽油罐 30m³×2 个；柴油罐 30m³×2 个，总容积为 30m³×1/2×2+30m³×2=90m³，柴油罐容积折半计入油罐总容积）。江睦南加油站因《危险化学品经营许可证》即将到期，故办理危险化学品经营许可证延期换证。 2、项目评价结论 中国石油天然气股份有限公司广东江门江睦南加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备延期换领危险化学品经营许可证的条件。			

中国石油天然气股份有限公司广东江门江睦南加油站现场勘察影像：

