

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东珠海滨海加油站自助加油项目安全现状评价	报告提交时间	2025 年 09 月 10 日
现场勘查人员	崔贞雄、林文海	现场勘查时间	2025 年 07 月 18 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	崔贞雄	项目组成员	林文海、范长德、罗欣然、劳业来
报告编制人	崔贞雄、林文海	报告审核人	申长秀
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
（1）项目情况 中国石化销售股份有限公司广东珠海滨海加油站位于珠海市斗门区黄杨大道 2021 号，成立于 2005 年 11 月 10 日，统一社会信用代码为 91440400782035426N，企业类型属于分公司，负责人为高婷婷，加油站站长为张鹏。目前该加油站主要从事汽油、柴油零售经营。该加油站占地面积 4795 m²，目前设有 3 个卧式直埋 SF 双层储罐，分别为 2 个 35m³ 的汽油罐、1 个 35m³ 柴油罐，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021) 第 3.0.9 条规定，滨海加油站油罐总储存量为 105m³，折计后总容积 87.5m³，同时，因汽油单罐容积为 35m³，单罐容积大于三级加油站汽油罐 30m³ 的标准要求，所以定该加油站为二级加油站。该加油站的危险化学品经营许可证上次发证时间为 2023 年 12 月 1 日，其危险化学品经营许可证编号为：粤珠危化经字〔2023〕YCD0019 号，有效期至 2026 年 11 月 230 日。依据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，总局令第 79 号修正）第十七条第（四）项规定，该加油站拟设置自助加油区，经营方式变化需办理危险化学品经营许可证变更换证。 （2）项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东珠海滨海加油站自助加油项目的安全生产条件符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)、《自助加油站建设及管理规范》（DB44/T2508-2024）等现行法律法规、标准规范的要求。			

中国石化销售股份有限公司广东珠海滨海加油站自助加油项目现场勘察影像：

