

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东华南洁能石化集团有限公司南屏加油站安全现状评价	报告提交时间	2026 年 04 月 14 日
现场勘查人员	姚金旺、林文海	现场勘查时间	2025 年 12 月 13 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	姚金旺	项目组成员	林文海、崔贞雄、范长德、罗欣然、劳业来
报告编制人	姚金旺、林文海	报告审核人	申长秀
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
（1）项目情况 广东华南洁能石化集团有限公司南屏加油站位于珠海市南屏屏东五路 2 号，统一社会信用代码为 91440400077871082X，负责人是周国祥，站长是黎林青，主要经营汽油、柴油零售业务，其中汽油、柴油的零售属于成品油管理范畴。南屏加油站占地面积为 3339m’，主要建构建筑物有罩棚、站房、地下储罐(设 4 个埋地卧式 FF 双层油罐，双排布置，包括 40m2 柴油储罐 1 个，50m2 汽油储罐 2 个，30m2 汽油储罐 1 个)，该油站现场设 6 台三品 6 枪加油机及其他辅助设施(包括卸油和加油油气回收系统)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条的要求，柴油罐容积折半计算后，南屏加油站油罐总容积为 150m2，属于二级加油站。该油站于 2025 年 9 月 16 日重新换取由珠海市发展和改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第 44C60162 号)，许可范围:汽油、柴油、煤油零售业务，有效期至 2030 年 9 月 16 日;于 2023 年 04 月 26 日取得《危险化学品经营许可证》(证书编号:粤珠危化安经[2023]YC0047 号)，经营方式:有储存场所经营，许可范围:汽油、柴油(备注:二级加油站，30 立方米汽油罐 1 个，50 立方米汽油罐 2 个，40 立方米柴油罐 1 个)，有效期至 2026 年 4 月 25 日。根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，总局令第 79 号修正）第十八条的要求，该加油站危险化学品经营许可证即将到期，现申请危险化学品经营许可证延期换证。 （2）项目评价结论 广东华南洁能石化集团有限公司南屏加油站的安全生产条件符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修正）、《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监管总局令第 55 号，国家安全生产监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等现行法律法规、标准规范的要求，满足延期换证的条件。			

广东华南洁能石化集团有限公司南屏加油站现场勘察影像：

