

安全评价项目网上公开表

项目名称	珠海中油能源有限公司华威加油站安全现状评价	报告提交时间	2026 年 7 月 7 日
现场勘查人员	姚金旺、林文海	现场勘查时间	2026 年 4 月 10 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	姚金旺	项目组成员	林文海、崔贞雄、范长德、罗欣然、劳业来
报告编制人	姚金旺、林文海	报告审核人	邵毅权
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
（1）项目情况 珠海中油能源有限公司华威加油站位于珠海市斗门区乾务镇虎山村南田荫，成立于 2003 年 01 月 13 日，统一社会信用代码：914404007408110012，为珠海中油能源有限公司（原珠海市斗门华山石油有限公司，于 2013 年变更为珠海中油加泰石油化工有限公司，于 2024 年 10 月变更为珠海中油能源有限公司）下属分公司，企业类型为其他有限责任公司分公司，负责人为付伟，主要从事汽油、柴油零售经营。 华威加油站总占地面积为 6666.7m²，建筑面积 1940.1m²，其中规划与分配用于加油站运营部分占地面积为 3688m²，建筑面积 684.28m²。华威加油站设有埋地油罐 4 个，其中 20m³柴油储罐 2 个，20m³汽油储罐 2 个，总容积为 80m³。根据 3.0.9 条加油站的等级划分规定，柴油容积折半计算后总容积为 60m³，属于三级加油站。 华威加油站现有从业人员 8 人，其中站长（主要负责人）为梁希圣，安全管理人员 2 人。 （2）项目评价结论 珠海中油能源有限公司华威加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，主席令第八十八号修正）、《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令 第 645 号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第 55 号，总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等国家现行法律法规及技术标准的相关要求，具备申请《危险化学品经营许可证》延期换证的条件。			

珠海中油能源有限公司华威加油站现场勘察影像：

