# 安全评价项目网上公开表

| | | | |
|---|---|---|---|
| **项目名称** | 始兴县司前供销加油站安全现状评价 | **报告提交时间** | 2026 年 8 月 18 日 |
| **现场勘查人员** | 王凤娟、谢诗恒 | **现场勘查时间** | 2026 年 7 月 23 日 |
| **现场勘察主要任务** | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平面布置、设备设施等方面存在的问题。 | | |
| **项目组长** | 王凤娟 | **项目组成员** | 劳业来、赵飞云、范长德、邓子扬、谢诗恒、郭智通 |
| **报告编制人** | 王凤娟、谢诗恒 | **报告审核人** | 邵毅权 |
| **技术负责人** | 罗伟雄 | **过程控制负责人** | 李福春 |

## 项目简介

### 1、项目情况

始兴县司前供销加油站（以下简称“该加油站”）位于始兴县司前街，成立日期：2004 年 5 月 24 日，经始兴县市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914402227657000419，投资人：游德会，类型：个人独资企业。

该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44F30165 号），有效期至 2030 年 4 月 30 日。该加油站于 2023 年 8 月 28 日取得韶关市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤韶危化经字[2023]000070），有效期限：2023 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 1 日，许可范围：汽油、柴油（三级站，其中：25m³汽油罐 1 个，25m³柴油罐 1 个）***。现即将到期，按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的规定，须办理危险化学品经营许可证延期换证。

该加油站占地面积为 1830m²，该加油站主要建构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等，该加油站设置有埋地卧式储罐 2 个，分别为 25m³的 95#汽油罐 1 个，25m³的 0#柴油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 V=（25+25/2）m³＝37.5m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总容积 V≤90m³，单罐容积：汽油罐≤30m³，柴油罐≤50m³”故该加油站为三级加油站。

### 2、项目评价结论

始兴县司前供销加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令[2025]第六十四号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。

始兴县司前供销加油站现场勘察影像：




